

Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-1м предназначен для использования в качестве источника звука в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». ОПК-1м обеспечивает воспроизведение речевого сигнала блока коммутационного БК-4 при помощи электродинамической головки.

Технические характеристики

Максимальная мощность, Вт, не менее	1
Максимальный потребляемый ток, мА	150
Уровень звукового давления, дБ	97
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	8
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	100 - 12500
Неравномерность частот характеристики звукового давления в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Напряжение питания (В)	24 (+/- 4)
Масса (без упаковки), кг, не более	0,4

Комплект поставки

ОПК-1 состоит из головки электродинамической, встроенного усилителя, корпуса.

1. Оповещатель пожарный ОПК-1м (металлический корпус), шт.	1
2. Ножки приборные, шт.	3
3. Паспорт, шт.	1 (на 12 оповещателей)
4. Упаковочная тара	1 (на 12 оповещателей)

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Изготовитель: ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007. Тел.: (+375-17) 228-16-80, факс: (+375-17) 228-16-96.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-1м, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

ОПК-1м изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: _____

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись) _____
(расшифровка подписи)

Техническая поддержка: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.
Факс: (017) 506-21-52, телефон: (017) 547-21-25.

Схема подключения ОПК-1м





Схема установки приборных ножек при монтаже



ОКП 43 7240
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20

СУОЭ «ГОНГ»

Оповещатель пожарный
ОПК-1м

ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.009 ПС

Редакция 1.00

Минск