

Оповещатель пожарный ОПК-1п

Паспорт – руководство по эксплуатации
УЛЦФ.425541.001ПС

Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-1п – речевой оповещатель (активная колонка), 24В, предназначен для усиления и воспроизведения речевых сообщений, получаемых от БК-4 СОУЭ «Гонг». Используется для предупреждения об опасности, а также в качестве исполнительного элемента системы управления оповещения и эвакуацией.

Технические характеристики

Напряжение питания (В)	24 (+4/-3)
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	80
Уровень звукового давления, дБ	97
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 - 8000
Неравномерность частот характеристики звукового давления в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Сигнальные цвета, согласно	ГОСТ 12.4.026-76.
Габаритные размеры, мм,	130x90x45
Масса (без упаковки), кг, не более	0,2
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2 по ГОСТ 30379

Комплект поставки

1. ОПК-1п (пластмассовый корпус), шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1 (на 30 оповещателей)

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Монтаж и использование

Оповещатель устанавливается на вертикальных поверхностях. Установка производится при помощи крепежных элементов (болтов, шурупов), используя специализированные элементы крепления, расположенные на тыльной стороне корпуса. При установке следует избегать механических повреждений. При необходимости очистки лицевой поверхности оповещателя используйте фланель, смоченную в водно-спиртовом растворе.

Схема подключения и установочные размеры ОПК-1п (Рис.1):

+P1 – подключение линии речевой (полный размах сигнала на выходе динамика);

+P2 - подключение линии речевой (1/2 размаха сигнала на выходе динамика);

ПИТАНИЕ - подключение усилителя громкоговорителя от внешнего сигнала управления (24В);




Рис.1

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-1п, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Изготовитель: ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007. Тел.: (+375-17) 228-16-80, факс: (+375-17) 228-16-96.

Свидетельство о приемке

ОПК-1п изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2011, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: _____

Дата выпуска: _____

Штамп ОТК: _____

Упаковщик: _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

По вопросам продаж и технической поддержки обращаться:

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.
Факс: (017) 506-21-52, телефон: (017) 547-21-25.