

Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-5 предназначен для использования в качестве источника звука в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг».

ОПК-5 обеспечивает воспроизведение речевого сигнала блока коммутационного БК-4 при помощи электродинамической головки..

Оповещатель пожарный ОПК-5 выпускается в настенном исполнении.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания В	24
Максимальная среднеквадратическая электрическая мощность, Вт, не менее	5
Максимальный потребляемый ток, мА	250
Уровень звукового давления, дБ	104
Эффективное входное сопротивление во всем диапазоне частот, кОм	30
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200-12500
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Габаритные размеры, мм, не более	280x210x115
Масса (без упаковки), кг, не более	0,9

Комплект поставки

ОПК-5 состоит из головки электродинамической, корпуса, встроенного усилителя, колодки для подключения линии, декоративной решетки.

1. Оповещатель пожарный ОПК-5, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007.
Тел. (017) 228-16-80.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-5, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

ОПК-5 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.
Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 547-21-25.

Габаритные размеры





Схема подключения ОПК-5



ОКП 43 7240
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20

СУОЭ «ГОНГ»

**Оповещатель пожарный
ОПК-5**

ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.011 ПС

Редакция 1.00

Минск